

令和 年度

浄化槽設置工事写真帳

設置者名：

設置場所：

工期：

施工業者名：

浄化槽整備士名：

臼杵市


- ※ 写真貼り付け規格は任意（デジカメ対応様式）
- ※ 別紙1(チェックリスト)及び別紙2(工程表)を添付すること

工事写真整理帳

No 1

写真番号: 1

施行会社名: _____



工 程	着 工 準 備														
写 真 内 容	<input type="checkbox"/> 浄化槽の設置場所														
	<input type="checkbox"/> 周辺状況														
	<input type="checkbox"/> 浄化槽設備士の顔														
	<input type="checkbox"/> 標識看板														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">浄化槽工事業者登録票</th> </tr> <tr> <td>指 名 又 は 名 称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代 表 者 の 氏 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>登 録 番 号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>登 録 年 月 日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽設備士の氏名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">※浄化槽工事登録業者</td> </tr> </table>		浄化槽工事業者登録票		指 名 又 は 名 称		代 表 者 の 氏 名		登 録 番 号		登 録 年 月 日		浄化槽設備士の氏名		※浄化槽工事登録業者	
浄化槽工事業者登録票															
指 名 又 は 名 称															
代 表 者 の 氏 名															
登 録 番 号															
登 録 年 月 日															
浄化槽設備士の氏名															
※浄化槽工事登録業者															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">浄化槽工事業者届出済票</th> </tr> <tr> <td>指 名 又 は 名 称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代 表 者 の 氏 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>届 出 番 号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>届 出 年 月 日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽設備士の氏名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">※建設業登録業者 (土・建・管)</td> </tr> </table>		浄化槽工事業者届出済票		指 名 又 は 名 称		代 表 者 の 氏 名		届 出 番 号		届 出 年 月 日		浄化槽設備士の氏名		※建設業登録業者 (土・建・管)	
浄化槽工事業者届出済票															
指 名 又 は 名 称															
代 表 者 の 氏 名															
届 出 番 号															
届 出 年 月 日															
浄化槽設備士の氏名															
※建設業登録業者 (土・建・管)															

写真番号: 2

工 程	掘 削 工 事 (地縄張り)
写 真 内 容	<input type="checkbox"/> 杭の打設
	<input type="checkbox"/> 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認でき
そ の 他	建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した図面にに基づき位置を設定 <input type="checkbox"/> 杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認

写真番号: 3

工 程	掘 削 工 事 (根切り工事完了)
写 真 内 容	<input type="checkbox"/> 掘削深度を確認できる
	<input type="checkbox"/> 掘削幅を確認できる
	<input type="checkbox"/> 基面仕上げ状況が分かる
そ の 他	山留め工 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 水替え工 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要

工事写真整理帳

No 2

施行会社名:

写真番号: 4

工 程	掘 削 工 事 (割栗・砕石)
写真内容	<input type="checkbox"/> 地業の状況が分かる 仕上がり厚が分かる <input type="checkbox"/> ・割栗地業150mm以上 ・砕石地業100mm以上 <input type="checkbox"/> 転圧状況が写っている
その他	地下水の有無 <input type="checkbox"/> 有り→割栗地業 <input type="checkbox"/> 無し→砕石地業 (参考) 国通知においては、地業の後に水平を確保し墨出しを行うための捨てコンクリートを求めている

写真番号: 5

工 程	基 礎 工 (底版配筋)
写真内容	<input type="checkbox"/> 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる スケールで配筋の間隔が <input type="checkbox"/> 分かる。 ctc200mmを推奨
その他	

写真番号: 6

工 程	基 礎 工 (底版コンクリート)
写真内容	<input type="checkbox"/> スケールで縦横寸法を示している スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している <input type="checkbox"/> 小石や異物が除去されている
その他	コンクリート品質は十分なものであること (下記を推奨) ・ 強度 18N/mm ² 以上 ・ スランブ 18cm以下 (品質証明を添付することが望ましい)

工事写真整理帳

No 3

施行会社名: _____

写真番号: 7

工 程	据 付 工 (浄化槽本体)
写真内容	<input type="checkbox"/> 浄化槽に記載した人槽・型式・メーカー等が見える方向から撮している
その他	<input type="checkbox"/> 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす

写真番号: 8

工 程	据 付 工 (浄化槽本体)
写真内容	<input type="checkbox"/> 水張用ホースが写っている
その他	<input type="checkbox"/> 流入管・放流管のレベル確認 <input type="checkbox"/> 浄化槽本体の水平確認 <input type="checkbox"/> 漏水チェック

写真番号: 9

工 程	据 付 工 (埋め戻し)
写真内容	<input type="checkbox"/> 本体開口部を塞いでいる <input type="checkbox"/> 使用中の水準器 <input type="checkbox"/> 水締め用ホース <input type="checkbox"/> 突き固め器具 <input type="checkbox"/> スケールで埋め戻し高さを確認できる
その他	<input type="checkbox"/> 石、礫を含まない良質な土砂で埋め戻す

工事写真整理帳

No 4

写真番号: 10

施行会社名: _____

工 程	据 付 工 (マンホール嵩上げ)
写真内容	<input type="checkbox"/> 嵩上げの有無が確認できる スケールで嵩上げが概ね <input type="checkbox"/> 30cm以内であることを示している

写真番号: 11

工 程	上 部 床 版 工 (型枠・配筋)
写真内容	<input type="checkbox"/> 配筋の下にスペーサーブ ロック等を敷いている事 が読み取れる スケールで配筋の間隔が <input type="checkbox"/> 分かる。 ctc200mmを推奨 <input type="checkbox"/> 開口部補強筋
その他	コンクリート品質は十分な <input type="checkbox"/> ものであること (下記を推奨) <ul style="list-style-type: none"> ・ 強度 18N/mm²以上 ・ スランプ 18cm以下 (品質証明を添付することが望ましい)

写真番号: 12

工 程	上 部 床 版 工 (脱 型 後)
写真内容	<input type="checkbox"/> スケールで縦横寸法を示している <input type="checkbox"/> スケールで厚みを示している

工事写真整理帳

No 5

施行会社名: _____

写真番号: 13

工 程	電 気 工 事 (ブロー)
写真内容	<input type="checkbox"/> 専用の防水コンセント <input type="checkbox"/> ブロー周辺の状況
その他	<input type="checkbox"/> 適正なアース <input type="checkbox"/> 設置場所が適正 <input type="checkbox"/> 防音・防振の必要性

写真番号: 14

工 程	竣 工 写 真
写真内容	<input type="checkbox"/> 全体の遠景 <input type="checkbox"/> 浄化槽設備士の顔
その他	<input type="checkbox"/> 別紙:チェックリストにより、仕上がりの全体確認

写真番号: 15

工 程	竣 工 写 真
写真内容	